

## Реле электротепловое РТТ-3, РТТ-4

### Структура условного обозначения

<u>РТ</u>	<u>-</u>	<u>Х</u>	<u>Х</u>	<u>Х</u>	<u>УХЛ</u>
<u>Т</u>		<u>Х</u>		<u>4</u>	
1	2	3	4	5	

1. Реле электротепловое токовое.
2. Условное обозначение серии:

**3** – для установки на пускатели серии ПМ12;

**4** – для установки на пускатели серии ПМ12-ЭК.

3. Условное обозначение исполнения по типу установки реле:

**25** – исполнение для комплектации с пускателями серии:

ПМ12 (100, 125А); ПМ12-ЭК (100, 125А);

**26** – исполнение для комплектации с пускателями серии:

ПМ12 (160, 180А); ПМ12-ЭК (160, 180, 200А);

**27** – исполнение для комплектации с пускателями серии:

ПМ12 (250А); ПМ12-ЭК (250А).

4. Условное обозначение инерционности:

**П** – пониженной инерционности

5. Климатическое исполнение (**УХЛ**) и категория размещения (**4**) по ГОСТ 15150-69.