

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Указатель УВН-10Э С3 №_____ пригоден для применения в электроустановках 6- 10кВ и соответствует ТУ 3414-002-64478006-2015 и ГОСТ 20493-2001.

Дата испытания _____

Испытание проводил _____



УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ УВН-10Э С3

8. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

1. Транспортирование указателя может производиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатель от механических повреждений и попадания влаги. Условия транспортировки: средние по ГОСТ 23216.

2. Хранение указателей по группе условий 3 ГОСТ 15150, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие указателя требованиям ГОСТ 20493-2001, ТУ 3414-002-64478006-2015, "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" М.2003г. и требованиям по "Стандарту Организации" СТО 34.01-30.1-001-2016 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения- 12 месяцев со дня отпуска потребителю.

10. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Указатель УВН-10Э С3 драгоценных металлов не содержит.

Изделие имеет декларацию соответствия
серийной продукции № ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.68038/21

Адрес изготовителя: ООО "Электро Трейд"
125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 12
Тел/Факс: (495) 210-16-72
e-mail: elektrotrade@inbox.ru

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Указатель высокого напряжения УВН-10Э С3 предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 6-10 кВ частотой 50 Гц при температуре от -40°C до +40°C и относительной влажности воздуха не выше 98% при температуре +25°C.

Указатель УВН-10Э С3 относится к основным электрозащитным средствам, позволяет произвести пофазное определение напряжения касанием токоведущих частей.

Указатель работает без применения заземляющего провода.

Принцип действия основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые.

Элементы светозвуковой индикации указателя располагаются во внутренней части затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения.

Указатель имеет возможность самопроверки работоспособности.

Надежная работа достигается использованием в электрической схеме указателя микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей, а также литиевым источником питания марки CR-123, напряжением 3В, емкостью 1500 мА/ч.

Низкая величина рабочего тока - 17,0 мА в режиме сигнализации позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течение всего срока эксплуатации – 10 лет.

Указатель УВН-10Э С3 в комплекте с изолирующими штангами типа ШО-10Э-4-6,6 может использоваться для проведения работ на воздушных линиях с поверхности земли без подъема на опору.

Рабочая часть указателя выполнена из пластика АВС, обеспечивающего нормальное функционирование элементов электроники в течение всего срока эксплуатации. Изолирующая часть выполнена из ПВХ, обеспечивающего надежную изоляцию.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальные проверяемые напряжения, кВ	6,10
Напряжения индикации, кВ, не более	1,5
Количество звеньев в рабочем положении (включая рукоятку)	1
Длина изолирующей части, мм, не менее	350
Длина рукоятки, мм	120
Общая длина указателя в сборе, мм, не менее	750
Габаритные размеры в транспортном виде, мм	500x120x70
Масса, кг, не более	0,5
Методы измерения	контактный
Виды индикации:	световая; импульсная звуковая: прерывистая
Напряжение питания, В	3,0
Источник питания указателя	один элемент CR-123 емкостью 1500 мА/ч
Величина рабочего тока, мА	17

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Рабочая часть с изолирующей штангой 1 шт.
2. Паспорт и инструкция по эксплуатации 1 экз.
3. Чехол 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Указатель высокого напряжения УВН-10Э С3 состоит из рабочей части (головки указателя) и изолирующей штанги с рукояткой.

Перед эксплуатацией необходимо собрать указатель:

Соединение рабочей части с изолирующей штангой осуществляется навинчиванием.

Безопасность при работе с указателем обеспечивается кольцеобразным упором на изолирующую штангу.

Перед применением следует:

1. Произвести наружный осмотр указателя, при котором следует обратить внимание на отсутствие трещин, отслоений и других дефектов. При наличии влаги и загрязнений – удалить их салфеткой. В случае запотевания указателя в теплом помещении после хранения или эксплуатации на морозе необходимо выдержать его в этом помещении в течение 15 минут и протереть насухо.

2. Необходимо убедиться в исправности указателя. Проверка исправности указателя производится без перчаток. Для проверки исправности необходимо, касаясь одной рукой крюка, другой нажать на металлическую кнопку, расположенную под козырьком рабочей части указателя. Прерывистые свечение и звучание свидетельствуют о исправности указателя.

Если сопротивление кожи велико, и самопроверка не срабатывает, необходимо увлажнить пальцы. При низких температурах воздуха (ниже -25°C), в случае несрабатывания самопроверки, рекомендуется указатель проверить на установке, заведомо находящейся под напряжением или при помощи специального устройства для проверки указателей напряжения (УПУН).

Пофазное определение наличия напряжения осуществляется касанием щупом(крюком) указателя токоведущей части, находящейся под напряжением, при этом одновременно появляются яркие красные вспышки светодиода с частым прерывистым звуковым сигналом.

Работу с указателем осуществлять в диэлектрических перчатках.

Во избежание порчи, указатель не следует подвергать ударам и толчкам.

5. НОРМЫ, МЕТОДИКА И ПЕРИОДICНОСТЬ ИСПЫТАНИЙ УКАЗАТЕЛЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ УВН-10Э С3

Эксплуатационные испытания указателя проводятся 1 раз в 12 месяцев согласно ГОСТ 20493-2001 и ТУ 3414-002-64478006-2015 и настоящей инструкцией.

Испытания проводятся на высоковольтном стенде.

Испытание проводится в следующем объеме: для указателя УВН-10Э С3

1. Определение порога срабатывания индикации указателя.
2. Испытание напряжением изолирующей части указателя.

В связи с тем, что конструкция рабочей части указателя не может явиться причиной замыкания фазы на землю или междуфазного замыкания, рабочая часть указателя испытанию не подлежит.

Определение порога срабатывания указателя осуществляется по следующей методике:

Работник электротехнического персонала, находясь за барьером из диэлектрического материала, берет за рукоятку указатель и касается его контактным крюком токопроводящей шины, находящейся на удалении не более 1 м от пола и заземленных частей.

На шину подается напряжение, которое постепенно увеличивается до появления светозвуковых сигналов указателя.

Порог срабатывания указателя не должен превышать 1,5 кВ.

40 кВ в течение 5мин. выдержала.

Порог срабатывания указателя составил _____ кВ.

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ УКАЗАТЕЛЯ УВН-10Э С3

Изолирующая часть указателя УВН-10Э С3 испытание напряжением