



APLAST

АО "АПЛАСТ"
ИНН 4802014870, КПП 480201001, ОГРН 1234800008684
р/счёт 40702810301300040231, БИК 044525593
к/счёт 30101810200000000593
398010, Липецкая область, Грязинский р-н, г Грязи, тер.
Оэз Пит Липецк, стр. 6

ПАСПОРТ №179

Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида ГОСТ Р 51613-2000

Наименование: Труба напорная AQUAVIVA НПВХ 125 РК SDR 41 d110×2.7 питьевая ГОСТ Р 51613-2000

Партия № 179

Дата производства 17.07.2025

Количество, м 3500

Наименование показателя	Значение показателя по ГОСТ	Значение показателя фактическое
1. Внешний вид поверхности, маркировка	Контрольный образец	Соответствует
2. Размеры труб, мм - наружный диаметр - толщина стенки - овальность	110 2.7 2.2	Не превышает установленной нормы Не превышает установленной нормы Не превышает установленной нормы
3. Стойкость при постоянном внутреннем давлении, контрольное время в часах, не менее: - 20 °C, начальное напряжение 42 МПа - 20 °C, начальное напряжение 35 МПа - 60 °C, начальное напряжение 12,5 МПа	1 100 1000	1 100 1000
4. Ударная прочность по Шарпи, количество разрушившихся образцов, % не более	10	Соответствует
5. Изменение длины труб после прогрева, % не более	5	Соответствует
6. Предел текучести при растяжении, МПа, не менее	49	Соответствует
7. Относительное удлинение при разрыве, % не менее	25	Соответствует
8. Температура размягчения по Вика, °C не менее	78	Соответствует
9. Стойкость сборных узлов труб с раструбом вида Р при постоянном внутреннем давлении, контрольное время в часах, не менее - 20 °C, при давлении 4,2×MOP, МПа - 20 °C, при давлении 3,2×MOP, МПа	1 1000	1 1000
10. Непрозрачность, % не более	0.2	Соответствует
11. Хранение	ГОСТ 15150	Соответствует

Гарантии поставщика

Поставщик гарантирует работоспособность изделий при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, указанных в Руководстве по эксплуатации или другой технической документации
Гарантийный срок - 24 месяца с момента ввода товара в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты отгрузки.

Условия хранения

Трубы необходимо хранить в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в неотапливаемых или отапливаемых (не ближе одного метра от отопительных приборов) складских помещениях, или под навесами.
При хранении следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Условия хранения труб по ГОСТ 15150 (раздел 10) - условия 1 (Л), 2 (С) или 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) не более 6 мес.

Сертификат соответствия



APLAST

АО "АПЛАСТ"

ИНН 4802014870, КПП 480201001, ОГРН 1234800008684

р/счёт 40702810301300040231, БИК 044525593

к/счёт 30101810200000000593

398010, Липецкая область, Грязинский р-н, г Грязи, тер.

Оэз Ппт Липецк, стр. 6

Сертификат соответствия выдан на основании:

- протокола испытаний №ЦСИ/122023/15911 от 05.12.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ».

Сведения о цене и условиях приобретения

Документ, по которому производится поставка	Товарная накладная
Заказчик:	
Изготовитель: АО «АПЛАСТ», 398010, Липецкая область, Грязинский р-н, г Грязи, тер. Оэз Ппт Липецк, стр. 6	

Заключение ОТК: Изделие соответствует требованиям ГОСТ 51613-2000, ГОСТ Р 32415-2013.

Инспектор по качеству МИ /Минченко Ф.И./

Начальник производства Лейман Е. В. /Лейман Е. В./

