

ООО «Рока Рус»
187000, Россия, Ленинградская обл.,
г. Тосно, ул. Промышленная, 7
Тел. (813) 613-31-00
E-mail: office.tosno@roca.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Изделия санитарные керамические: бачки смывные, унитазы подвесные, унитазы напольные, умывальники, раковины, рукомойники, пьедесталы, полупедесталы, постаменты для умывальников, писсуары, изготовленные в соответствии

с ГОСТ 15167-93 (П.1-6, 8-9), СТО 70631742-001-2006*-08-30

Сертификаты соответствия

№ РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16.01456

№ РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16.01457

№ РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16.01458

№ РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16.01459

Срок действия с 28.11.2024 по 27.11.2027 г.

№	Наименование показателя	Норма по ГОСТ 15167-93	Фактическое значение
1.	Внешний вид изделий	Отсутствие плешин, засорок, выгорок, пятен	Соответствует
2.	Водопоглощение: – фарфоровые – шамотированные	Не более 1 % 8-12%	Соответствует Соответствует
3.	Механическая прочность изделий: – унитазы напольные – унитазы подвесные – умывальники (кроме рукомойников)	Должны выдерживать нагрузку не менее 200 кгс Должны выдерживать нагрузку не менее 400 кгс Должны выдерживать нагрузку не менее 150 кгс	Соответствует Соответствует Соответствует
4.	Термическая прочность (стойкость) изделий	Должны быть прочными (стойкими)	Соответствует
5.	Термическая и химическая стойкость глазури	Должны быть термически и химически стойкими	Соответствует
6.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов ($A_{\text{эфф}}$) Бк/кг	СанПин 2.6.1.2800-10 п.4.5.1 Не более 740 Бк/кг	Соответствует

Отдел технического контроля _____ Дата _____

ООО «Рока Рус»
187000, Россия, Ленинградская обл.,
г. Тосно, ул. Промышленная, 7
Тел. (813) 613-31-00
E-mail: office.tosno@roca.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Изделия санитарные керамические: бачки смывные, унитазы подвесные, унитазы напольные, умывальники, раковины, рукомойники, пьедесталы, полупедесталы, постаменты для умывальников, писсуары, изготовленные в соответствии

с ГОСТ 15167-93 (П.1-6, 8-9), СТО 70631742-001-2006*-08-30

Сертификаты соответствия

№ РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16.01456

№ РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16.01457

№ РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16.01458

№ РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16.01459

Срок действия с 28.11.2024 по 27.11.2027 г.

№	Наименование показателя	Норма по ГОСТ 15167-93	Фактическое значение
1.	Внешний вид изделий	Отсутствие плешин, засорок, выгорок, пятен	Соответствует
2.	Водопоглощение: – фарфоровые – шамотированные	Не более 1 % 8-12%	Соответствует Соответствует
3.	Механическая прочность изделий: – унитазы напольные – унитазы подвесные – умывальники (кроме рукомойников)	Должны выдерживать нагрузку не менее 200 кгс Должны выдерживать нагрузку не менее 400 кгс Должны выдерживать нагрузку не менее 150 кгс	Соответствует Соответствует Соответствует
4.	Термическая прочность (стойкость) изделий	Должны быть прочными (стойкими)	Соответствует
5.	Термическая и химическая стойкость глазури	Должны быть термически и химически стойкими	Соответствует
6.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов ($A_{\text{эфф}}$) Бк/кг	СанПин 2.6.1.2800-10 п.4.5.1 Не более 740 Бк/кг	Соответствует

Отдел технического контроля _____ Дата _____