

Блоки зажимов контактных БЗК

Структура условного обозначения

БЗ - Х . Х УХ
К Х Х Л2
1 2 3

1. Условное обозначение степени защиты по ГОСТ 14255:

40 - IP40; **54** - IP54.

2. Количество клемм применяемых в блоке колодок:

8; 10; 16; 25; 32.

3. Климатическое исполнение (**УХЛ**) и категория размещения (**2**) по ГОСТ 15150.