

№ 003625



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 11.05.2023г по 10.05.2026г.

Код ОКПД 2 20.30.22

№ РОСС RU.OC47.H002392

Код ТН ВЭД 3214101001

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АЗИАНА ТРЕЙД»
ОГРН 1152543018209. ИНН 2543079751. КПП 2543079751. Адрес: 690021 г. Владивосток,
ул. Запорожская, 77, оф.441, телефон: +7(423)274-46-01

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «АЗИАНА ТРЕЙД»
ОГРН 1152543018209. ИНН 2543079751. КПП 2543079751. Адрес: 690021 г.
Владивосток, ул. Запорожская, 77, оф.441, телефон: +7(423)274-46-01

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН
9703113999) Адрес: Москва, Столярный пер, д. 2, помещ. 4/п ком. 8. Аттестат
аккредитации РОСС RU.31675.04ПБК0.OC47 от 22.11.22 г. до 21.11.2025 г.
icok30@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая SANZ MASTER FOAM
огнестойкая.
Выпускаемая по ТУ 20.30.22-001-39864219-2023 «Пена монтажная однокомпонентная
полиуретановая и Очиститель монтажной пены». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции
строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции.» Предел огнестойкости EI-240 при заполнении линейных швов
(Размеры шва: 200 мм глубина x 30 мм ширина)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1273 от 10.05.2023 г.,
Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТСО.ИЦ17 до 16
февраля 2026 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Носов В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Лейкина М.А.

