



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н01113

№ ПС 010027

Срок действия 29.11.2024г. по 28.11.2027г.

Код ОК 034-2014  
(КПЕС 2008) ОКПД2 20.30.22.170

Код ТН ВЭД 3919108000

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

ООО «АЗИАНА ТРЕЙД»  
690021 г. Владивосток, ул. Запорожская, 77, оф.441.  
ОГРН: 1152543018209. Телефон: +7(423)274-46-01.  
Адрес электронной почты: info@sanz-russia.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

ООО «АЗИАНА ТРЕЙД»  
690021 г. Владивосток, ул. Запорожская, 77, оф.441.  
ОГРН: 1152543018209. Телефон: +7(423)274-46-01.  
Адрес электронной почты: info@sanz-russia.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,  
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.  
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: sertifikat@oc-fenix.ru ОГРН1185053020624.  
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2027г.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Герметик силиконовый огнестойкий SANZ FR-119, выпускаемые по ТУ 2257-001-39864219-2016 «ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ» от 01.03.2016 г. Серийный выпуск

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных  
стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил,  
условий договоров на соответствие  
требованиям которых проводилась  
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости при толщине стены не менее 200 мм – EI 180, при следующих размерах швов: Ширина шва 30 мм, глубина шва 15 мм.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 11/24-16С от 28.11.2024 г., ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2027 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 00668-АО от 24.10.2024 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2027 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2257-001-39864219-2016 «ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ» от 01.03.2016 г.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

