



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00495/23

Серия **RU** № **0458034**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Адрес места осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Регистрационный номер RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015. Телефоны: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «КРОСС ЛИНК». Место нахождения: 121353, Россия, г. Москва, Сколковское ш., д. 31, стр. 2, эт. 5, помещ. I, комн.14 (часть). Адрес места осуществления деятельности: 141401, Россия, Московская область, город Химки, улица Рабочая, дом 2а. ОГРН: 1217700550583. Телефон: +74957846607. Адрес электронной почты: eso@ecoplast.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «КРОСС ЛИНК». Место нахождения: 121353, Россия, г. Москва, Сколковское ш., д. 31, стр. 2, эт. 5, помещ. I, комн.14 (часть). Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141401, Россия, Московская область, город Химки, улица Рабочая, дом 2а.

**ПРОДУКЦИЯ** Изделия погонажные электромонтажные: кабель-каналы (короба) из электроизоляционного материала поливинилхлорида (ПВХ), в комплекте с крышками и разделительными перегородками в зависимости от моделей, типоразмеры 12×7 мм, 12×12 мм, 15×10 мм, 20×10 мм, 20×12,5 мм, 16×16 мм, 25×16 мм, 25×25 мм, 40×16 мм, 40×25 мм, 40/2×25 мм, 40×40 мм, 60/3×16 мм, 75/3×20 мм, 60×40 мм, 60×60 мм, 100×40 мм, 100×50 мм, 100×55 мм, 100×60 мм, 150×55 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 27.33.14-018-48379463-2023 «Кабель-каналы (короба) из электроизоляционного материала для электромонтажных работ»  
Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 3925 90 200 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№ 1/0026 от 30.05.2023, 2/М135, 2/М136, 2/М137, 2/М138, 2/М139, 2/М140 от 08.06.2023 Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12.

Акта о результатах анализа состояния производства № 2733/АА от 24.03.2023, Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.10АЮ64 (Афанасьев Олег Геннадьевич).

Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Раздел 4.

Условия хранения – при температуре от -5°С до +60°С. Срок хранения в упаковке изготовителя 2 года. Срок службы не менее 15 лет при соблюдении требований ТУ

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 20.06.2023 **ПО** 19.06.2028

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Чесноков Сергей Борисович

(Ф.И.О.)

М.П.

Варлаков Евгений Олегович

(Ф.И.О.)