

ИП Третьяков Владимир Иванович
 Россия, 403014, Волгоградская область, Городищенский район, ст. Орловка

ПАСПОРТ № 44

Наименование продукции: **Рубероид РКП-350**

Обозначение ТУ **23.99.12-015-0069664544-2024**

Количество единиц 15 кв. м. Масса 15-16

Номер партии 127 Дата изготовления 01.10.2025

Наименование показателя	Значение	Результаты испытания
1 Разрывная сила при растяжении, Н (кгс), не менее	274(28)	305(31.1)
2. Масса покровного состава, г/м ² , не менее	800	831
3. Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	2,0	99
4. Теплостойкость, °С не ниже	80	85
5. Гибкость при пониженной температуре °С, не выше	5	5

Заключение:

Рубероид РКП-350 соответствует требованиям ТУ **23.99.12-015-0069664544-2024**

Инженер-химик _____

Начальник производства _____

