

ООО "АКВАДРЕНАЖ"
143006, Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 6Б, офис 618
ИНН 7722330459 КПП 503201001
ОГРН 1157746523880



ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ
на решетки чугунные водоприемные

№ 3648 от 21.04.2026 г.

Наименование и обозначения изделия: Решетка водоотводная чугунная щелевая
РЧЩ Aquadrenag Classic AQD DN100 C250

Показатели качества чугунных водоотводных решеток	Нормативное значение показателя	Фактическое значение
Нормативная несущая способность решетки, кН	Не менее C250	250
Класс нагрузки, кН	Не менее C250	250
Марка высокопрочного чугуна по ГОСТ 7293	Не менее ВЧ40	ВЧ50
Водопропускная способность решетки, см ² /м	±1%	644±1%
Отклонение от прямоугольной формы решетки: - разность длин диагоналей, мм	Не более 2	0,5
Отклонение от прямолинейности опорной стороны по длине, мм	Выгнутость +0,5 Вогнутость 0	+0,1/0
Отклонение от номинальных размеров решетки, мм: - по длине L, по ширине A, по толщине B.	L: +/-1; A: +/-1; B: +/-0,5	L:-1; A:-0,5; B:-1
Номинальные геометрические размеры решетки, мм: длина/ширина/толщина	499/147/25	499/147/25
Класс покрытия лицевой поверхности решетки	Не более V	V
Дефекты внешнего вида: заливывы, наросты, остатки пригара, прибыли, летники и др.	Не допускаются	Отсутствуют

Гарантийный срок – 3 года со дня ввода изделий в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки предприятием-изготовителем; при соблюдении транспортными организациями правил перевозки, а потребителем – соответствия монтажа с утвержденным проектом, а также условий применения, хранения и эксплуатации, установленных ТУ производителя.

Генеральный директор

Т.Ю. Кургина

