



Промрукав
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).
+7 (495) 969-27-20

ПАСПОРТ

Аксессуары Профи INOX (AISI 316) Промрукав

| | |
|------------------------------|---|
| ТУ | ТУ 25.11.23-001-52715257-2019 |
| Бренд | Промрукав |
| Гарантия производителя, мес. | 84 |
| Покрытие поверхности | Без покрытия (INOX) |
| Климатическое исполнение | В1 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Цвет RAL | 7046 |
| Производитель | ООО "Нептун" |
| Рабочая температура, °С | -150...600 |
| Распространение горения | Нет |
| Срок службы, лет | 20 |
| Срок хранения | 12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя |
| Страна происхождения | Россия |
| Температура эксплуатации, °С | -150...600 |
| Цвет | Серый |


*характеристики соответствуют базе ЕТИМ версия 5

| Наименование показателя согласно НД | Нормы по НД, КД | Значение |
|---|--|---------------|
| Проверка внешнего вида | Поверхность не должна иметь задиры, трещины, вмятины, острые кромки и заусенцы. Сварные соединения не должны иметь прожогов, непроваров, а также вмятин, глубина которых превышает 10 % от суммарной толщины свариваемых листов. На изделии, изготовленном из оцинкованного листа, в местах сварки допускаются темные пятна. | Соответствует |
| Проверка изделий на собираемость | При сборке не должно потребоваться какой-либо правки или рихтовки изделий. | Соответствует |
| Проверка коррозионной стойкости | Компоненты из металла с защитным металлическим покрытием или нержавеющей стали должны соответствовать классу стойкости по ГОСТ Р 52868 (п.6.5.2). | Соответствует |
| Проверка наличия и правильности содержания маркировки упаковочного ярлыка | Наименование и товарный знак предприятия, наименование изделия, количество, габаритные размеры, дату изготовления, цвет, № ОТК, Фамилия упаковщика. | Соответствует |
| Проверка размеров | Размеры должны соответствовать чертежу. Линейные размеры лотков и аксессуаров не должны превышать следующих значений: ±5 мм на длины, ±1,5 мм на ширину и высоту. | Соответствует |

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 25.11.23-001-52715257-2019

Начальник Технического отдела
должность



подпись

Николаев И.А.
Ф.И.О.