

1. Общие сведения об изделии.

Щит с монтажной панелью серии ЩМП предназначен для дальнейшей сборки щитов управления, автоматизации и пунктов распределения.

Завод-изготовитель: ОАО Юрьев-Польский завод "Промсвязь"

Заводской № _____

Выпуск _____ месяца 20__ года

2. Основные технические данные и характеристики.

Наименование параметров	Величина параметра
1. Номинальное напряжение, В	230/400
2. Тип покрытия	Краска порошковая
3. Цвет	RAL 7035, глянец, шагрень
4. Ввод кабеля	Снизу
5. Способ установки	Навесной
6. Сторона открытия двери	Правая
7. Угол открытия двери	120°
8. Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP54
9. Климатическое исполнение	УХ/Л
10. Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	360х300х155
11. Масса нетто, кг	4,95

3. Комплектность

Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
баб.100.030	Щит с монтажной панелью ЩМП-03	1	
баб.100.030 ПС	Паспорт	1	
	Замок металлический с двумя ключами	1	
	Перемычка заземляющая	1	
	Сальник кабельный	3	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	баб.100.030 ПС			
Разраб.								
Пров.					Щит с монтажной панелью ЩМП-03 Паспорт	Лит.	Лист	Листов
							1	2
Н.контр.								
Утв.								

Копировал _____ Формат А4

4. Свидетельство о приёмке.

Щит с монтажной панелью ЩМП-03 баб.100.030.

Заводской номер _____ соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

Завод-изготовитель: ОАО Юрьев-Польский завод "Промсвязь".

М.П.

Представитель ОТК _____

подпись или
штамп

5. Особенности эксплуатации.

Монтаж и подключение щита должен осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Диапазон рабочих температур: от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

Щит должен эксплуатироваться только в невзрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.

Щит оснащен изогнутым желобом в конструкции корпуса, что дает дополнительную защиту от проникновения влаги внутрь щита.

Монтажная панель выполнена съемной, что облегчает процесс монтажа оборудования. Для удобства настенной установки на задней стенке щита выполнены монтажные отверстия.

6. Условия транспортировки, хранения и утилизации.

Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков.

Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 60% при плюс 20°C , допускается хранение при влажности 80% и температуре плюс 25°C . Срок хранения в упаковке производителя и при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет с даты производства.

Утилизация изделий осуществляется путем передачи организациям, занимающимся переработкой черных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Завод-изготовитель гарантирует соответствие щита ЩМП-03 технической документации. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

В течении гарантийного срока завод-изготовитель обязуется ремонтировать или заменять неисправные устройства.

Адрес: 601800, Владимирская обл.
г. Юрьев-Польский,
ул. Набережная, д.80
ОАО Юрьев-Польский завод "Промсвязь"

Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	баб.100.030 ПС	Лист
						2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		