

Перв. примен.  
Справ. №

Подп. и дата  
Инв. № докум.  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.

1. Общие сведения об изделии.

Щит с монтажной панелью серии ЩМП предназначен для дальнейшей сборки щитов управления, автоматизации и пунктов распределения.

Завод-изготовитель: ОАО Юрьев-Польский завод "Промсвязь"

Заводской № \_\_\_\_\_

Выпуск \_\_\_\_\_ месяца 20\_\_ года

2. Основные технические данные и характеристики.

| Наименование параметров              | Величина параметра        |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Номинальное напряжение, В         | 230/400                   |
| 2. Тип покрытия                      | Краска порошковая         |
| 3. Цвет                              | RAL 7035, глянец, шагрень |
| 4. Ввод кабеля                       | Сверху/снизу              |
| 5. Способ установки                  | Навесной                  |
| 6. Страна открытия двери             | Левая/правая              |
| 7. Угол открытия двери               | 120°                      |
| 8. Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP31                      |
| 9. Климатическое исполнение          | УХЛ3                      |
| 10. Габаритные размеры (ВхШхГ), мм   | 500х410х200               |
| 11. Масса нетто, кг                  | 7                         |

3. Комплектность

| Обозначение    | Наименование                        | Кол. | Прим. |
|----------------|-------------------------------------|------|-------|
| баз.100.029    | Щит с монтажной панелью ЩМП-2-0     | 1    |       |
| баз.100.029 ПС | Паспорт                             | 1    |       |
|                | Замок металлический с двумя ключами | 1    |       |
|                | Перемычка заземляющая               | 1    |       |
|                | Сальник кабельный                   | 3    |       |

|          |      |          |       |      |                                               |      |      |        |
|----------|------|----------|-------|------|-----------------------------------------------|------|------|--------|
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | баз.100.029 ПС                                |      |      |        |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                               |      |      |        |
| Пров.    |      |          |       |      | Щит с монтажной панелью<br>ЩМП-2-0<br>Паспорт | Лит. | Лист | Листов |
|          |      |          |       |      |                                               |      | 1    | 2      |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                               |      |      |        |
| Утв.     |      |          |       |      |                                               |      |      |        |

Копировал \_\_\_\_\_ Формат А4

#### 4. Свидетельство о приеме.

Щит с монтажной панелью ЩМП-2-0 баб.100.029.

Заводской номер \_\_\_\_\_ соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

Завод-изготовитель: ОАО Юрьев-Польский завод "Промсвязь".

М.П.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

подпись или  
штамп

#### 5. Особенности эксплуатации.

Монтаж и подключение щита должен осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Диапазон рабочих температур: от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ . Щит должен эксплуатироваться только в невзрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ. Монтажная панель выполнена съемной, что облегчает процесс монтажа оборудования. Для удобства настенной установки на задней стенке щита выполнены монтажные отверстия.

#### 6. Условия транспортировки, хранения и утилизации.

Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от  $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности 60% при плюс  $20^{\circ}\text{C}$ , допускается хранение при влажности 80% и температуре плюс  $25^{\circ}\text{C}$ . Срок хранения в упаковке производителя и при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет с даты производства.

Утилизация изделий осуществляется путем передачи организациям, занимающимся переработкой черных металлов.

#### 7. Гарантийные обязательства

Завод-изготовитель гарантирует соответствие щита ЩМП-2-0 технической документации. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

В течении гарантийного срока завод-изготовитель обязуется ремонтировать или заменять неисправные устройства.

Адрес: 601800, Владимирская обл.  
г. Юрьев-Польский,  
ул. Надережная, д.80  
ОАО Юрьев-Польский завод "Промсвязь"

|              |              |              |              |              |                |  |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--|--|--|--|------|
| Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. |                |  |  |  |  | Лист |
|              |              |              |              |              |                |  |  |  |  | 2    |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | баб.100.029 ПС |  |  |  |  |      |