



Паспорт Подставка под огнетушитель

П-10, П-15, П-20, П-10-1, П15-1, П-20-2

1. Назначение

Подставка под огнетушитель (далее - подставка) предназначена для размещения в них переносных первичных средств пожаротушения – огнетушителей общей массой до 10 кг, может располагаться в жилых и административных помещениях.

Технические характеристики

Тип	Габаритные размеры, мм	Вес, не более кг
П-10	170*170*380	0,9
П-15	200*200*320	1,1
П-20	230*230*380	1,3
П-10-2	340*170*380	1,8
П-15-2	400*200*380	2,2
П-20-2	460*230*380	2,6



Рис.1

2. Устройство

Подставка является сварной, неразборной, состоит из 2х стенок, 2х боковин и дна. Боковины - являются ножками. Подставка покрашена порошковой краской красного цвета RAL 3000. Подставка представляет собой гнуто-сварную конструкцию из х/к металла толщиной до 0,7 мм, по согласованию с заказчиком возможно изготовления из других видов стали и толщин. Также по согласованию с заказчиком возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL, а также сделать конструкцию подставки сборно-разборной.

Внешний вид подставки представлен на Рис. 1

3. Транспортировка и хранение

Температурный диапазон эксплуатации подставок от +5 °С до +45 °С при относительной влажности до 95

% Обслуживание оборудования пожарного крана осуществляется в соответствии с п.2.4.3 ГОСТ 12.4.009.

Упакованные подставки могут транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 °С до +50 °С.

4. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание должно предусматривать профилактические осмотры подставки, осуществляемые не реже одного раза в квартал или после аварийных состояний, и включает следующие виды работ: - проверка общего качественного состояния подставки (отсутствие забоин, вмятин, трещин стенок, деформации корпуса и т. п., препятствующих установке огнетушителя и (или) ухудшающих внешний вид); - проверка лакокрасочного покрытия (особенно на внешних кромках корпуса); - устранение выявленных нарушений.