

**Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг»
(ООО «Трансконсалтинг»)**

Юридический адрес: 115211, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО ВН.ТЕР.Г., КАШИРСКОЕ Ш., Д. 55, К. 5, ПОМЕЩ. 1/1.

**Испытательная лаборатория «ЛСМ-пожлаб»
Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг»
(ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг»)**

Адрес места осуществления деятельности:

150515, РОССИЯ, Ярославская обл., Ярославский р-н, в районе д. Левцово

142504, РОССИЯ, Московская область, Павлово-Посадский район, город Павловский Посад,

ул. Городковская, 73 а, корп. 11

Место проведения испытаний:

150515, РОССИЯ, Ярославская обл., Ярославский р-н, в районе д. Левцово


Номер телефона: +7 4959846339. Адрес электронной почты: rozhsert@lcmg.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:

RA.RU.21ПБ78 от 20.05.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

**Руководитель испытательной лаборатории
«ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг»**



Е.С. Дмитриева

24 Октября

2024 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4324/М-24

***Плиты тепло- и звукопоглощающие из минерального базальтового волокна, без
обкладочного материала, без клеевого слоя, без содержания органических веществ
в массе, применяемые внутри зданий и сооружений, плотностью 110 кг/м³,
толщиной 30 мм, габаритные размеры: по ширине 600 мм, по длине 1200 мм,
марки «МаксФорте ЭКОплита Floor»***

Код ОКПД2: 23.99.19.111

2024 год

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг».

Протокол испытаний № 4324/М-24

Лист 1 из 11

Дата: 24.10.2024

**Наименование,
юридический и
фактический адрес
заказчика:**

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11NB77 (ОСП ООО "ЕЦЭ"). Юридический адрес: 302040, РОССИЯ, Орловская обл., Орёл г., Ломоносова ул., здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адреса мест осуществления деятельности: 302040, РОССИЯ, Орловская обл., Орёл г., Ломоносова ул., здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, РОССИЯ, Москва г., Бережковская наб., дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

**Характеристика
объекта
испытаний:**

Плиты тепло- и звукопоглощающие из минерального базальтового волокна, без обкладочного материала, без клеевого слоя, без содержания органических веществ в массе, применяемые внутри зданий и сооружений, плотностью 110 кг/м³, толщиной 30 мм, габаритные размеры: по ширине 600 мм, по длине 1200 мм, марки «МаксФорте ЭКОплита Floor», выпускаемые по ТУ 5769-018-03185388-2016 «Плиты тепло- и звукопоглощающие базальтовые» (с изменением № 1).

**Дата получения
образца(ов):
Сведения об
упаковке:**

22.10.2024

Плиты тепло- и звукопоглощающие из минерального базальтового волокна, без обкладочного материала, без клеевого слоя, без содержания органических веществ в массе, применяемые внутри зданий и сооружений, плотностью 110 кг/м³, толщиной 30 мм, габаритные размеры: по ширине 600 мм, по длине 1200 мм, марки «МаксФорте ЭКОплита Floor» упакованы в полиэтиленовую термоусадочную пленку, образуя упаковочное место. На упаковочное место приклеена этикетка. Сведения, указанные на этикетке:

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес предприятия-изготовителя, телефон, адрес электронной почты: ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", 117342, г.Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж/комн 3/199, +7 (499) 391-30-99, mail@maxforte.ru;

- дата изготовления: 12.08.2024 г.;

- наименование: Плиты тепло- и звукопоглощающие из минерального базальтового волокна, без обкладочного материала, без клеевого слоя, без содержания органических веществ в массе, применяемые внутри зданий и сооружений, толщиной 30 мм, марки «МаксФорте ЭКОплита Floor»;

- плотность, кг/м³: 110;

- габаритные размеры, мм: 1200*600;

- условное обозначение: Плита «МаксФорте ЭКОплита Floor» 1200*600*30 мм ТУ 5769-018-03185388-2016;

- обозначение технических условий: ТУ 5769-018-03185388-2016;

- количество продукции в упаковочном месте, шт.: 1;

- оттиск знака соответствия.

Целостность упаковки и этикетки не нарушена.

**Идентификация
образцов:**

Идентификация производилась с помощью внешнего осмотра и сличения с документацией.

Плиты тепло- и звукопоглощающие из минерального базальтового волокна, без обкладочного материала, без клеевого слоя, без содержания органических веществ в массе, применяемые внутри зданий и сооружений, плотностью 110 кг/м³, толщиной 30 мм, габаритные размеры: по ширине 600 мм, по длине 1200 мм, марки «МаксФорте ЭКОплита Floor» представляют собой изделие желтоватого цвета, без обкладки и без клеевого слоя.

Габаритные размеры: длина 1200 мм, ширина 600 мм, толщина 30 мм.

Плотность: 110 кг/м³

На испытания предоставлена 1 штука.

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг».

Протокол испытаний № 4324/М-24

Лист 2 из 11

Дата: 24.10.2024

Наименование, юридический и фактический адрес изготовителя: Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ОГРН 1167746590296. Юридический адрес: 117342, Россия, г.Москва, ул. Бултерова, д. 17, этаж/комн 3/199. Адрес места осуществления деятельности: 108840, Россия, г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, д. 11, стр. 3. Телефон: +7 (499) 391-30-99. Адрес электронной почты: mail@maxforte.ru.

Шифр образца(ов): 2024-10-22-01

Основание для проведения испытаний: Заявка на проведение испытаний № ЕЦЭ123-225.24-01 от 16.08.2024г.

Цель испытания (характеристика заказываемой услуги): Испытания по определению:
- горючести по ГОСТ 30244-94 п. 6 (метод I).

Сведения об отборе образцов: Образцы отобраны в соответствии с актом идентификации и отбора образцов № ЕЦЭ123-225.24-01 от 16.08.2024 г. (см. Приложение № 1). Испытательная лаборатория не осуществляет и не несет ответственность за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Методы испытаний: - определение горючести по п. 6 ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод I).

Перечень испытательного оборудования и средств измерения, использованных при испытаниях:

Таблица 1. Список оборудования

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Сведения об аттестации	Срок действия
Установка для испытания строительных материалов на негорючесть, № 05/у, 2011	Протокол № 79/24	04.2025
Шкаф сушильный лабораторный ШСВ-500, № 110/м, 2012	Протокол № 35/23	02.2025

Таблица 2. Список средств измерения

Наименование средств измерений	Год ввода в эксплуатацию, инв. номер	Пределы измерений	Класс точности	Дата очередной поверки
Секундомер электронный «Интеграл С-01»	2013, № 108/м	Диапазон времени 9 часов, 59 минут, 59,99 секунд	$\Delta 1 = \pm (9,6 \times 10^{-6} \times T \times + 0,01)$	07.2025
Прибор комбинированный Testo 622	2022, № 418/м	-10 +60 °C От 10 до 95 % От 300 до 1200 гПа	$\pm 0,4$ °C $\pm 3\%$ ± 5 гПа	11.2024
Прибор комбинированный TESTO 605-H1	2021, № 080/м	5÷95 %, 0÷50 °C	± 3 %, $\pm 0,5$ °C	03.2025
Весы лабораторные ВК - 300	2021, № 305/м	От 0,1 г до 50 г вкл. Св. 50 г до 200 г вкл. Св. 200 г до 300 г вкл.	$\pm 0,005$ г $\pm 0,01$ г $\pm 0,015$ г	07.2025
Приборы для измерения и регулирования температуры многоканальные «Термодат-17М6»	2023, № 436/м	Диапазон входных унифицированных сигналов: Сила тока, мА от 0 до 20	Пределы допускаемой приведенной погрешности в настроенном диапазоне измерений, $\pm (0,25 + 1 \text{ м.л. разряда})$	11.2025

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг».

Протокол испытаний № 4324/М-24

Лист 3 из 11

Дата: 24.10.2024

		Напряжение постоянного тока, В от 0 до 10 Диапазон установки R0 1) для термопреобразователя сопротивления, Ом от 10 до 150		
Преобразователь термоэлектрический кабельный ТХА-1199/-/51/-/1/400-/-/1,5/2/	2018, № 190/м – 192/м	-40÷ +1100 °С	Класс допуска 1	03.2025
Штангенциркуль «SHAN» с отсчетом по нониусу двусторонний с глубиномером	2015, № 053/м	0÷300 мм	± 0,05 мм	11.2024
Рулетка измерительная "ЭНКОР", мод. Каучук, исп. РФ 3-5-19	2012, № 054/м	0÷5 м	миллиметровый интервал: ± 0,2 мм; сантиметровый интервал: ± 0,3 мм; дециметровый интервал: ± 0,4 мм; отрезок шкалы 1 м и более: ± [0,40+0,20 (L-1)], где L - число полных и неполных метров в отрезке	11.2024
Клещи электроизмерительные СМР-1006	2021, № 187/м	Постоянный/переменный ток: 0- 660 А; 660-1000 А Напряжение постоянного/переменного тока: 0- 6,6 В; 6,6-66 В; 66- 600 В Сопротивление: 0- 660 Ом; 660 Ом- 6,6 кОм; 6,6- 66 кОм; 66-660 кОм; 660 кОм- 6,6 Мом; 6,6-66 Мом Частота: 30...999,9 Гц; 1...9,999 кГц; 10...15 кГц Температура: - 20...760 °С	Разрешение: 0,1А/1А; Погрешность: ± (0,025*І и. в. + 8 е. м. р.) ± (0,028*І и. в. + 8 е. м. р.) Разрешение: 0,001В/0,01В/0,1В; Погрешность: Перемен. ± (0,018*U и. в. + 5 е. м. р.) Пост. ± (1,8% и. в. + 3 е. м. р.) Разрешение: 0,1 Ом/0,001 кОм/0,01 кОм/0,1 кОм/0,001 Мом/0,01 Мом; Погрешность: ± (0,01*R и. в. + 4 е. м. р.); ± (0,015* R и. в. + 2 е. м. р.); ± (0,015* R и. в. + 2 е. м. р.); ± (0,015* R и. в. + 2 е. м. р.); ± (0,025* R и. в. + 3 е. м. р.); ± (0,035 и. в. + 5 е. м. р.) Разрешение: 0,1 Гц/0,001 кГц/0,01 кГц; Погрешность: ± (0,012*f и. в. + 2 е. м. р.) Погрешность: ± (0,03*T + 5 °С)	09.2025

Проверяемые показатели и требования к ним, сведения о нормативных документах, содержащих эти требования:

В соответствии с п. 5.2 ГОСТ 30244-94 строительные материалы относят к негорючим при следующих значениях параметров горючести:

- прирост температуры в печи не более 50°С;
- потеря массы образца не более 50%;
- продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 с.

Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных значений параметров, относят к горючим.

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг».

Лист 4 из 11

Протокол испытаний № 4324/М-24

Дата: 24.10.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
по определению горючести по п. 6 ГОСТ 30244-94 (метод I)

Дата проведения испытаний:	24.10.2024	Условия в помещении:	Температура, °C	21
			Атм. давление, кПа	99,99
			Отн. влажности, %	49

Методика проведения испытаний:

Для проведения испытаний изготавливались 5 образцов цилиндрической формы диаметром 45 мм, высотой 50 мм. Образцы кондиционировались в сушильном шкафу при температуре 60 °C в течение 24 часов. Образец помещался в печь, в течение испытания велась регистрация показаний термопар в печи, в центре и на поверхности образца.

Результаты занесены в таблицу 3.

Фото образца после испытаний представлено на рисунке 1.

Таблица № 3

№ образца испытания	Температура в печи, °C			Прирост температуры в печи, Т.п.п.=Т.п.м.-Т.п.к., °C	Температура на поверхности образца, °C		Прирост температуры на поверхности образца, Т.п.о.=Т.п.о.м.-Т.п.о.к., °C	Температура в центре образца		Прирост температуры в центре образца, Т.п.о.=Т.п.м.-Т.п.к., °C	Продолжительность устойчивого пламенного горения образца, с	Масса образца, г		Потеря массы образца, %
	Начальная, Т.п.н.	Максимальная, Т.п.м.	Конечная, Т.п.к.		Максимальная, Т.п.о.м.	Конечная, Т.п.о.к.		Максимальная, Т.п.м.	конечная, Т.п.к.			До испытания	После испытания	
1	749	786	769	17	767	756	11	777	754	23	0	9,1	7,4	19
2	750	784	768	16	766	754	12	776	752	24	0	9,2	7,5	18
3	751	779	763	16	763	752	11	774	749	25	0	8,9	7,5	16
4	750	781	764	17	765	753	12	771	748	23	0	9,0	7,5	17
5	748	782	765	17	764	754	10	772	747	25	0	9,3	7,7	17
Средняя арифметическая величина по результатам испытаний				17			11			24	0			17



Рис 1. Фото образца после испытаний.

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг».

Протокол испытаний № 4324/М-24

Лист 5 из 11

Дата: 24.10.2024

Образцы плит тепло- и звукопоглощающих из минерального базальтового волокна, без обкладочного материала, без клеевого слоя, без содержания органических веществ в массе, применяемые внутри зданий и сооружений, плотностью 110 кг/м³, толщиной 30 мм, габаритные размеры: по ширине 600 мм, по длине 1200 мм, марки «МаксФорте ЭКОплита Floor», относятся к негорючим материалам (НГ).

Срок действия протокола: Протокол действует определенный период времени, в течение которого не были произведены изменения:

- технической документации, конструкции, комплектности изделия;
- организации и технологии производства;
- метода испытания.

Испытания провел:

Инженер-испытатель



В. Е. Краюшкин

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Настоящий протокол не является сертификатом соответствия.
2. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретному(ым) образцу(ам) и не отражают качество партии продукции, из которой взят(ы) данный(ые) образец(цы), а также качество всей выпускаемой продукции данного вида.
3. Если специально не оговорено, то настоящий протокол предназначен только для использования заказчиком.
4. Страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного текста протокола испытаний.
5. Информация, содержащаяся в протоколе испытаний, не может быть использована в целях рекламы среди общественности или каким-либо другим путем без письменного разрешения ООО «Трансконсалтинг».
6. Испытанные образцы, не разрушенные в процессе испытаний, и не использованные остатки образцов, за исключением контрольного, могут быть забраны заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выдачи протокола испытаний, после чего испытательная лаборатория не несет ответственности за их сохранность.
7. Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг».

Протокол испытаний № 4324/М-24

Лист 7 из 11

Дата: 24.10.2024

**АНТ ИДЕНТИФИКАЦИИ И
ОТБОРА ОБРАЗЦОВ****ЕЦ3123-225.24-01****16.08.2024****ЦЕЛЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ И
ОТБОРА**

отбор типовых образцов продукции осуществляется с целью отнесения продукции к области применения Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ), для их испытаний и распространения полученных результатов на совокупность продукции, а также для установления соответствия продукции технической документации на данную продукцию

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

по схеме сертификации – 4с

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ"

полное наименование органа по сертификации**Адрес места осуществления
деятельности**

302040, РОССИЯ, Орловская обл, Орёл г, Ломоносова ул, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212.

121059, РОССИЯ, Москва г, Бережковская наб, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628.

адрес (адреса) места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)**ЗАЯВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

полное наименование заявителя / фамилия, имя и отчество (при наличии индивидуального предпринимателя)**ОГРН (или иное)**

1167746590296

ИНН (или иное)

7728342683

**Место нахождения (адрес
юридического лица):**

117342, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ. БУТЛЕРОВА, Д. 17, ЭТАЖ/КОМН 3/199

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке) / место жительства индивидуального предпринимателя**Адрес места осуществления
деятельности**

108840, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ГОРОД ТРОИЦК, УЛ. ФИЗИЧЕСКАЯ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 3

адрес (адреса) места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке)**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

полное наименование изготовителя / фамилия, имя и отчество (при наличии индивидуального предпринимателя (изготовитель))**ОГРН (или иное)**

1167746590296

ИНН (или иное)

7728342683

**Место нахождения (адрес
юридического лица):**

117342, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ. БУТЛЕРОВА, Д. 17, ЭТАЖ/КОМН 3/199

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке) / место жительства индивидуального предпринимателя**Адрес места осуществления
деятельности по
изготовлению продукции**

108840, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ГОРОД ТРОИЦК, УЛ. ФИЗИЧЕСКАЯ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 3

адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (включая наименование государства на русском языке)**Место идентификации и
обора образцов**

108840, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ГОРОД ТРОИЦК, УЛ. ФИЗИЧЕСКАЯ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 3

**Дата идентификации и
обора образцов**

16.08.2024 г.

**Документы, по которым
проводилась
идентификация**

ГОСТ Р 56541-2015 «Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза»;
Технические условия ТУ 5769-018-03185388-2016 «Плиты тепло- и звукопоглощающие базальтовые» (с изменением № 1);
Документ о качестве.

наименование и обозначение документов, по которым проводилась идентификация образцов**Документы, по которым
проводился отбор образцов**

ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия»;
ГОСТ 30244-94 Раздел.6, Метод I

ОСП ООО «ЕЦЭ» | RA.RU.11HB77 | Страница | 1

*Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.**Перепечатка протокола запрещена.*

ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг».

Протокол испытаний № 4324/М-24

Дата: 24.10.2024

Лист 8 из 11

Способ идентификации образцов
РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРА ТИПОВЫХ ОБРАЗЦОВ

наименования и обозначения документов, по которым производится отбор образцов
визуальный метод, идентификация по технической документации

№ п/п	Наименование и вид продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (марка, модель, тип, зав./серийный № и пр.)	Единица измерений	Номер и размер партии	Дата изготовления, срок службы (годности) или ресурс продукции, срок хранения	Количество отобранных образцов	
					для испытаний	в качестве контрольных
1	Плиты тепло- и звукопоглощающие из минерального базальтового волокна, без обкладочного материала, без клеевого слоя, без содержания органических веществ в массе, применяемые внутри зданий и сооружений, плотностью 110 кг/м³, толщиной 30 мм, габаритные размеры: по ширине 600 мм, по длине 1200 мм, марки «МаксФорте ЭКОплита Floor»	шт.	№ 12.08.2024-369, 4 шт.	12.08.2024 г. Гарантийный срок хранения: 5 лет с момента изготовления.	1	1

Результат наружного осмотра образца(ов)

Плиты тепло- и звукопоглощающие из минерального базальтового волокна упакованы в полиэтиленовую термоусадочную пленку, образуя упаковочное место. На каждое упаковочное место приклеена этикетка. Сведения, указанные на этикетке приведены в таблице «Результаты идентификации образцов». Каждый образец, отобранный для исследований (испытаний), был изолирован экспертом по сертификации от продукции изготовителя, промаркирован листом с идентифицирующей записью. На Листе отражена следующая информация: внутренний регистрационный номер Акта идентификации и отбора образцов, дата отбора образцов, адрес Испытательной лаборатории (центра), инициалы и фамилия экспертов по сертификации, подписи экспертов по сертификации.

Результаты проверки условий и места хранения продукции

Хранение осуществлялось в соответствии с Техническими условиями ТУ 5769-018-03185388-2016 «Плиты тепло- и звукопоглощающие базальтовые» (с изменением № 1), п. 6.2.1.

Отобранный(е) образец(цы) отнесен(ы) к типовому представителю (типovým представителям) заявленной на сертификацию продукции в связи

с тем, что изготовлены из одних и тех же материалов, по одной и той же технологии и отвечают одним и тем же требованиям безопасности

Образцы отобраны с учетом однородности партии, представительности выборки по составу, представительности выборки по количеству. Отобранные образцы продукции по конструкции, составу и технологии изготовления идентичны продукции, предназначенной для реализации потребителю (приобретателю).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБРАЗЦОВ

Идентификационный признак	Сведения, указанные в документе, в соответствии с которыми проводилась идентификация	Сведения, указанные на образце(ах) и(или) упаковке
Плиты тепло- и звукопоглощающие из минерального базальтового волокна, без обкладочного материала, без клеевого слоя, без содержания органических веществ в массе, применяемые внутри зданий и сооружений, плотностью 110 кг/м³, толщиной 30 мм, габаритные размеры: по ширине 600 мм, по длине 1200 мм, марки «МаксФорте ЭКОплита Floor»		
наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес предприятия-	ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ	ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

ОСП ООО «ЕЦЭ» | RA.RU.11HB77 | Страница | 2

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

изготовителя (включая страну), телефон, адрес электронной почты	КОМПАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 117342, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ. БУТЛЕРОВА, Д. 17, ЭТАЖ/КОМН 3/199 +7 (499) 391-30-99 mail@maxforte.ru	117342, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ. БУТЛЕРОВА, Д. 17, ЭТАЖ/КОМН 3/199 +7 (499) 391-30-99 mail@maxforte.ru
дата изготовления	12.08.2024 г.	12.08.2024 г.
номер партии	12.08.2024-369	-
размер партии в шт	4	-
количество упаковочных единиц, шт.	4	-
наименование	Плиты тепло- и звукопоглощающие из минерального базальтового волокна, без обкладочного материала, без клеевого слоя, без содержания органических веществ в массе, применяемые внутри зданий и сооружений, толщиной 30 мм, марки «МаксФорте ЭКОплита Floor»	Плиты тепло- и звукопоглощающие из минерального базальтового волокна, без обкладочного материала, без клеевого слоя, без содержания органических веществ в массе, применяемые внутри зданий и сооружений, толщиной 30 мм, марки «МаксФорте ЭКОплита Floor»
плотность, кг/м³	110	110
габаритные размеры, мм	1200*600	1200*600
условное обозначение	Плита «МаксФорте ЭКОплита Floor» 1200*600*30 мм ТУ 5769-018-03185388-2016	Плита «МаксФорте ЭКОплита Floor» 1200*600*30 мм ТУ 5769-018-03185388-2016
обозначение технических условий	ТУ 5769-018-03185388-2016	ТУ 5769-018-03185388-2016
заключение о соответствии техническим условиям	присутствует	-
должность, инициалы, подпись ответственного за технический контроль, дата	присутствуют	-
количество продукции в упаковочном месте, шт.	-	1
оттиск знака соответствия	-	присутствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Представленная продукция идентифицирована с образцом и ее описанием как продукция относится к следующему типу: Теплоизоляционные материалы (Строительные материалы, применяемые для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону). Продукция относится к следующему типу: Строительные материалы, применяемые для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону, к которой предъявляются требования Техническим регламентом "О требованиях пожарной безопасности" (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Маркировка.

1. По результатам идентификации заявленная продукция по идентификационным признакам относится к объектам Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ)
2. Для заявленной продукции предусмотрено проведение сертификации на соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ)
3. Заявленная продукция соответствует (не соответствует) технической документации

Отобранные для испытаний образцы опечатаны, упакованы и изолированы от остальной продукции.

Ответственный за хранение, упаковку, транспортировку и условия доставки

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

ОСП ООО «ЕЦЭ» | RA.RU.11HB77 | Страница | 3

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

образцов в
испытательную
лабораторию (центр)

Образец(цы) после
испытаний (по
согласованию с
Заявителем)

Контрольные образец(цы)
(по согласованию с
Заявителем)

Дополнительная
информация

ПОДПИСИ:
От органа по
сертификации:

Эксперт

должность уполномоченного лица

С АКТОМ ИДЕНТИФИКАЦИИ
И ОТБОРА ОБРАЗЦОВ
ОЗНАКОМЛЕН:

Представитель заявителя
/ изготовителя

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

должность уполномоченного лица

не возвращать Заявителю (Заявитель не предъявляет требований к возврату образцов после проведения испытаний)

переданы и подлежат ответственному хранению у Заявителя по адресу:
108840, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ГОРОД ТРОИЦК, УЛ. ФИЗИЧЕСКАЯ,
ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 3

-

Дата

Кулагин С.П.

фамилия, имя, отчество

16.08.2024 г.

Дата

Садовничай В.Е.

фамилия, имя, отчество

16.08.2024 г.

ОСП ООО «ЕЦЭ» | RA.RU.11NB77 | Страница | 4

Конец протокола.

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг».

Протокол испытаний № 4324/М-24

Лист 11 из 11

Дата: 24.10.2024