



**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОГРЕСС»**

Аттестат аккредитации РОСС RU.32468.04.ЛЕГ0.ИЛ.006

105118, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БУРАКОВА Д.27 КОРПУС 6

e-mail: ilprogress@yandex.ru, тел.: +7 (926) 002-16-20

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ АЛС-009-0054 от 16.01.2023 г.**



Утвердил Руководитель ИЛ	
Испытал	Хлудок С. К.
Количество страниц	3
Наименование образца продукции	Защитно-улавливающая система (ЗУС).
Наименование и адрес заявителя	Общество с ограниченной ответственностью "ДИС Промстрой". Адрес: 119313, РОССИЯ, город Москва, Ленинский проспект, дом 95, помещение X, оф. 81.
Наименование и адрес изготовителя	Общество с ограниченной ответственностью "ДИС Промстрой". Адрес: 119313, РОССИЯ, город Москва, Ленинский проспект, дом 95, помещение X, оф. 81.
Испытания на соответствие	ГОСТ Р 12.3.051-2017 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Конструкции защитно-управляющих сетей. Технические условия.
Дата получения образцов	30.12.2022
Количество пробы/образцов	1 шт.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Раздел	Требования/испытания	Заключение
ГОСТ Р 12.3.051-2017	Система стандартов безопасности труда. Строительство. Конструкции защитно- управляющих сеток. Технические условия.	
п.5.1	Конструкция ЗУС должна обеспечивать: - максимальное удобство и безопасность при монтаже, демонтаже и эксплуатации; - возможность монтажа и демонтажа вручную силами не более трех специально обученных рабочих без использования грузоподъемных машин и механизмов; - масса отдельных деталей ЗУС, перемещаемых вручную, не должна превышать 20 кг; - геометрические размеры деталей ЗУС должны обеспечивать возможность их перемещения вручную по типовым лестничным маршам и площадкам или подачи грузоподъемными механизмами на выносные площадки; - детали и сборочные единицы ЗУС, имеющие массу более 20 кг, должны иметь монтажные петли или другие приспособления для строповки.	С
п.5.2	Эксплуатационное положение ЗУС должно способствовать сохранению целостности опорнодвигательного аппарата и в целом организма работника, упавшего на сетку, а также предотвращать вылет из сетки легких фрагментов строительных отходов, падающих на сетку. Для этого необходимо обеспечить угол наклона сетополотна к горизонтальной плоскости не менее 20° - 25° и исключить ее провисание в середине сетки относительно осей опор более чем на 500 мм.	С
п.5.3	Длина сетки должна быть установлена в ППР, но не более 12 м. Ширина сетки должна быть не менее 2,5 м. Расстояние (вылет) ЗУС от границы (края) перепада перекрытия или стены до крайней точки сетки по горизонтали должно быть не менее 2,5 м для сеток, устанавливаемых по перекрытиям, и 2,3 м - для сеток, устанавливаемых по подоконникам. В отдельных местах (на углах поворота сетки) допускается уменьшать это расстояние до 2 м	С
п.5.4	На каждом углу сетки должны быть образованы петли диаметром 15-20 мм для обеспечения удобства прикрепления сетки к металлическим опорам. Сетку необходимо обеспечить маркировкой с указанием длины сетки.	С
п.5.5	Во избежание травмирования рук работников металлические детали опоры ЗУС не должны иметь острых углов.	НО
п.5.6	Зев винтовых карабинов, используемых для соединения компонентов ЗУС должен быть снабжен предохранительным устройством, исключающим случайное открытие зева в процессе эксплуатации ЗУС.	С
п.5.7	Металлические опоры, к которым прикрепляются сетки, должны быть окрашены в яркие цвета - красный, желтый или оранжевый.	С
п.10.2	На каждой сетке должен быть ярлык с указанием длины сетки, даты изготовления (месяц и год), на мешке упаковки сеток должны быть указаны длина сетки и число сеток в упаковке. Средства индивидуальной защиты должны быть маркированы согласно ГОСТ 32489.	С
п.10.3	Сетки и средства индивидуальной защиты должны быть упакованы в мешки. Не допускается упаковка сеток разной длины в один мешок. Элементы ЗУС одинакового наименования (стойки, опоры, рамы) из металлопроката должны быть укомплектованы. Мелкие детали (хомуты, трубки-ны, карабины, анкеры) должны быть упакованы таким образом, чтобы они не терялись и не рассыпались в процессе транспортирования.	С


*С - соответствует нормативным требованиям

**НО – не обнаружено

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проверенные образцы соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.3.051-2017 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Конструкции защитно-управляющих секток. Технические условия.

Ответственный:



Хлудок С.К.