

Таблица интерполяции расходов и толщин огнезащитного состава «EXPERT FIRE-K»

Показатели расходов и толщин составлены на основании данных сертификатов
соответствия ЕАЭС RU C-RU.НВ77.В.00701/24, ССГБ RU.ПБ01.Н.00910

90 минут		
ПТМ	ТСС, мм	Расход, кг/м ²
2	4,06	4,37
2,2	4,04	4,34
2,4	4,02	4,32
2,6	3,99	4,3
2,8	3,97	4,27
3	3,95	4,25
3,2	3,92	4,22
3,4	3,9	4,2
3,6	3,81	4,1
3,8	3,73	4,02
4	3,64	3,92
4,2	3,56	3,83
4,4	3,47	3,74
4,6	3,39	3,65
4,8	3,3	3,55
5	3,21	3,46
5,2	3,13	3,37
5,4	3,04	3,27
5,6	2,96	3,19
5,8	2,87	3,09
6	2,79	3,0
6,2	2,7	2,91
6,4	2,61	2,81
6,6	2,53	2,72
6,8	2,44	2,63
7	2,36	2,54
7,2	2,27	2,44
7,4	2,19	2,36
7,6	2,1	2,26