

ООО «Мерион-Спецодежда»
143960, Россия, Московская обл.,
г. Реутов, проспект Мира, д.85
тел. / факс: (495) 640-39-25



Продукция сертифицирована ООО «НОВАСТАНДАРТ»
№ЕАЭС RU C-RU.HK65.B.00453/26, серия RU № 0611646
Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
Срок действия по 28.05.2031 г..

Паспорт (протокол испытаний) № 072кл.0/07,26

Производитель: **ООО «МЕРИОН-Спецодежда»**
Наименование: **Перчатки резиновые диэлектрические класс 0**

Количество в партии: 10 200 пар
Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»,
ГОСТ 12.4.307-2016 «Перчатки диэлектрические из полимерных материалов»
Дата изготовления июль 2026 год

Результаты контроля (испытаний)

№	Показатели	Норма		Результат испытаний
1	Длина перчатки, мм, не менее	360		361
2	Толщина перчатки, мм. не более	1,0		0,99
3	Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	16		19,9
4	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	600		654
5	Относительное остаточное удлинение после разрыва, %, не более	15		13,7
6	Испытание напряжением, (кВ),	Образцы испытаны 5±0,135 кВ, в течение 3 минут		Соответствуют
7	Ток утечки при испытании напряжением 5±0,135 кВ, мА. Исходная/после воздействия кислоты/после воздействия низкой t°	ТР ТС 019/2011	Не более 9 мА	5,5/5,6/5,4
		ГОСТ 12.4.307-2016	Не более 14 мА	
8	Категория перчаток	"А" стойкость к кислотам, "С" стойкость к низким температурам		Соответствуют

Дата испытания:

11, ИЮЛ 2026

Заключение: Соответствует требованиям ГОСТ 12.4.307-2016 «Перчатки диэлектрические из полимерных материалов», ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» утверждённым Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 878

Печать ОТК

Гарантийный срок хранения – один год со дня изготовления.

Начальник ОТК

Контролёр



ИСПЫТАНО
НАПРЯЖЕНИЕМ
5 кВ