

ООО «Мерион-Спецодежда»
143960, Россия, Московская обл.,
г. Реутов, проспект Мира, д.85
тел. / факс: (495) 640-39-25
mereon@mail.ru



Продукция сертифицирована ООО «НОВАСТАНДАРТ»
№ЕАЭС RU C-RU.HK65.B.00453/26, серия RU № 0611646
Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
Срок действия по 28.05.2031 г.

Паспорт (протокол испытаний) № 079кл.1/07/26

Производитель: **ООО «МЕРИОН-Спецодежда»**
Наименование: **Перчатки резиновые диэлектрические класс защиты 1**

Количество в партии: 3 550 пар
Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»,
ГОСТ 12.4.307-2016 «Перчатки диэлектрические из полимерных материалов»
Дата изготовления июль 2026 год

Результаты контроля (испытаний)

№	Показатели	Норма		Результат испытаний
1	Длина перчатки, мм, не менее	360		362
2	Толщина перчатки, мм. не более	1,5		1,28
3	Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	16		28,6
4	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	600		759
5	Относительное остаточное удлинение после разрыва, %, не более	15		12
6	Испытание напряжением, (кВ),	Образцы испытаны 10±0,135 кВ, в течение 3 минут		Соответствуют
7	Ток утечки при испытании напряжением 10±0,135 кВ, мА. Исходная/после воздействия кислоты/после воздействия низкой t°	ТР ТС 019/2011	Не более 9 мА	5,9/6,2/5,1
		ГОСТ 12.4.307-2016	Не более 15 мА	
8	Категория перчаток	"А" стойкость к кислотам, "С" стойкость к низким температурам		Соответствуют

Дата испытания: **10, ИЮЛ 2026**

Заключение: Соответствует требованиям ГОСТ 12.4.307-2016 «Перчатки диэлектрические из полимерных материалов», ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» утвержденным Решением ИТС от 9 декабря 2014 года № 878

Печать ОТК

Гарантийный срок хранения — один год со дня изготовления

Начальник ОТК

Контролёр

ИТК 6



**ИСПЫТАНО
НАПРЯЖЕНИЕМ**

10 кВ