



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 007530

Срок действия с 13.05.2026г по 12.05.2029г.

Код ОКПД 2 20.30.22.170

№ РОСС RU.OC55.H003979

Код ТН ВЭД 3214101001

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АЗИАНА ТРЕЙД»
ОГРН 1152543018209. ИНН 2543079751. КПП 2543079751. Адрес: 690021 г. Владивосток,
ул. Запорожская, 77, оф.441. Телефон: +7(423)274-46-01.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «АЗИАНА ТРЕЙД»
ОГРН 1152543018209. ИНН 2543079751, ОГРН 1152543018209, КПП 2543079751.
Адрес: 690021 г. Владивосток, ул. Запорожская, 77, оф.441. Телефон: +7(423)274-46-01.
Адрес электронной почты: info@sanz-russia.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН
9724194533) Адрес: Москва, ул. Газопровод, д. 6 к.1, помещ. 2/1. Аттестат аккредитации
РОСС RU.31529.04ИЖС0.OC55 от 20.06.2024г. до 19.06.2029г. osp52@inbox.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая SANZ MASTER FOAM
огнестойкая.
Выпускаемые по ТУ 20.30.22-001-39864219-2023 «Пена монтажная однокомпонентная
полиуретановая и Очиститель монтажной пены». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные.
Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.»
Предел огнестойкости EI-240 при заполнении линейных швов (Размеры шва: 200
мм глубина x 30 мм ширина)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 33115 от 02.04.2026 г.,
Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТС0.ИЦ17 до 19 июня
2029 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Сельдимиров М.А.

