



КНОПКА ЗВОНКОВАЯ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВОНКОВЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗВОНКОВ)

A1 0,4-001 УХЛ4 ГОСТ 7397.2-91

ПАСПОРТ

Назначение

Кнопка звонковая (выключатель звонковый для электрических звонков) открытой установки А1 0,4-001 УХЛ4 ГОСТ 7397.2-91 предназначен для включения электрических звонков переменного тока на номинальное напряжение не свыше 250 В частотой 50 Гц и номинальный ток до 0,4 А. Выключатель предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +40°C до +1°C, наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

Основные технические данные

Номинальное рабочее напряжение – 250 В
Номинальная частота питающей сети – 50 Гц
Номинальный ток коммутируемой цепи - 0,4 А
Климатическое исполнение - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69
Степень защиты - IP20 по ГОСТ 14254-2015
Габаритные размеры, мм, не более – 50х50х24

Комплект поставки

Кнопка (выключатель) в сборе – 1 шт.
Паспорт – 1 шт. на 1 групповую упаковку

Установка и монтаж выключателей

Установка и монтаж выключателя должны производиться только специалистом соответствующей квалификации.

Требования безопасности

Подсоединение выключателя должно производиться только к питающей сети переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц. Установка выключателя должна производиться только при отключенной питающей сети.

Установка выключателя должна производиться только специалистом соответствующей квалификации. При обнаружении неисправности выключателя при эксплуатации необходимо обратиться к специалисту соответствующей квалификации. Замена выключателя, устранение неисправности и техническое обслуживание должно производиться только специалистом соответствующей квалификации.

Правила хранения и транспортирования

Выключатели должны храниться в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40°C до -50°C и относительной влажности до 95 %. Срок хранения в упаковке изготовителя 2 года со дня отгрузки. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

Транспортирование должно производиться при температуре окружающей среды от -50°C до +50°C любым видом транспорта при условии защиты выключателей от атмосферных осадков.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует надежную работу выключателя при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи через розничную торговую сеть, а при вне рыночном потреблении со дня приобретения.

Срок службы 10 лет. По истечению срока службы выключатели утилизируются в соответствии с указанием местных органов власти.

Свидетельство о приемке

Выключатель А1 0,4-001 УХЛ4 ГОСТ 7397.2-91 соответствует ГОСТ 7397.2-91 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____
месяц, год

Контроль провел _____

Штамп ОТК



Унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ»
Республика Беларусь, 210603, г. Витебск, ул. Комсомольская, д. 11/5