


7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Полотнище противопожарное «Каланча» ПП-750 (1,5х2,0) изготовлено и принято согласно ТУ ВУ 193385569.015-2021 и признано годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

Дата изготовления



8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель – ООО «Альпром Инвест»

Адрес производства: 220015, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гурского, д. 1а

Тел. (8-10-375-017) 368-80-52

е-mail – info@albtrom.by

Полотнище противопожарное «Каланча»

ПП-750 (1,5х2,0)

ТУ ВУ 193385569.015-2021

Паспорт

Руководство по эксплуатации

Сертификат соответствия № РОСС RU.OC01.H01592 от 22.05.2026

ООО «Альпром Инвест»

Юридический адрес: 223037, Республика Беларусь, Минская область, Минский район,
Петришковский с/с 12/1, район д. Кириши, здание АБК, пом. 35,
Почтовый адрес: 220015, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гурского, д. 1а

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Полотнище противопожарное «Капанча» ПП-750 (1,5х2,0) (далее – полотнище) предназначено как первичное средство для тушения очагов возгорания в квартирах, гаражах, производственных помещениях (цехах, мастерских, лабораториях и т.д.), на дачах, горящей одежде, защиты конструкций и оборудования при проведении огневых и сварочных работ для защиты от искр и пламени и используются как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ

Полотнище представляет собой прямоугольный отрезок негорючего термостойкого материала (стеклоткань), сложенное в укладку и помещенное в специальный чехол, который легко крепится в любом доступном месте и надежно удерживает полотно в сложенном состоянии, а также позволяют экстренно извлечь и раскрыть его.

Изготавливается по ТУ ВУ 193385569.015-2021.

Полотнище не содержит канцерогенных, вредных для здоровья, асбестовых волокон, не электропроводен, не имеет усадки под воздействием температур, устойчив к агрессивным средам, износостойкий.

Основные параметры приведены в таблице ниже:

Наименование показателей	Значение показателей
Материал полотна	стеклоткань
Размеры полотна, мм:	1500 x 2000
Масса, кг, не более	2,5
Продолжительность развертывания, сек, не более	4
Нормативный срок хранения со дня изготовления в соответствии с правилами хранения по ТУ ВУ 193385569.015-2021, лет, не менее	3
Гарантийный срок эксплуатации, со дня отгрузки изготовителем, месяцев	12
Рабочая температура применения, °С, не более	750
Кратковременное применение до 5 сек, °С, не более	800
Температурный диапазон эксплуатации	от минус 40°С до плюс 45°С

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки полотнища входят:

- полотно противопожарное – 1 шт.;
- чехол для упаковки – 1 шт.;
- паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации – 1 шт.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Полотнище транспортируют в упакованном виде в транспортный упаковке любым видом транспорта с защитой от атмосферных осадков и загрязнений в соответствии с «Правилами перевозок грузов», действующими на соответствующем виде транспорта.

При хранении и транспортировании полотнищ должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения и воздействия атмосферных осадков.

При хранении и транспортировании необходимо соблюдать правила пожарной безопасности: не хранить/располагать полотнища вблизи отопительных приборов, взрывоопасных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей, в помещении для хранения полотнищ нельзя пользоваться открытым огнем, электропроводка должна быть выполнена в пожаробезопасном исполнении.

Полотнище должно храниться в упаковке изготовителя при условиях хранения 2(С) ГОСТ 15150 в крытых сухих складских помещениях при температуре воздуха от плюс 40°С до минус 50°С и относительной влажности не более 80% при температуре 25°С.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Полотнища следует эксплуатировать в соответствии с областью применения. Полотнища не требуют дополнительных работ по проверке и приведению к использованию по назначению.

Не допускается воздействие на поверхность полотнища острыми и твердыми предметами (царапание, удары, проколы и т. п.).

Не допускается воздействие на полотнища агрессивными жидкостями (кислотами и щелочами).

Упакованные полотнища до их применения должны находиться в упаковке (чехле) на свободном и видном месте, отведенном для размещения первичных средств пожаротушения.

При хранении полотнища необходимо один раз в месяц просушивать и очищать от пыли.

При использовании полотнища не допускается:

- натяжение, нарушающее сохранность структуры,
- механическое разрушение структуры полотнищ (распирание, разрыв, отрыв).

Для использования полотнища для тушения пожара необходимо действовать в следующем порядке:

- открыть чехол, одеть брезентовые рукавицы;
- извлечь полотнище из чехла и раскрыть, взяв его за ручки (при наличии);
- накрыть полотнищем очаг возгорания движением «от себя».

В случае применения полотнища на улице или открытой местности подходить к огню необходимо со стороны, откуда дует ветер (неветренной), а при отсутствии ветра со стороны меньшей интенсивности пламени;

г) полотнище оставить на объекте возгорания до полного затухания пожара;

Снять полотнище после ликвидации очага пожара, взяв его за ручки (при наличии), при этом руки должны быть защищены брезентовыми рукавицами.

При использовании для тушения одежды следует укрыть пострадавшего полотнищем со всех сторон;

Пламя, если накрыть не удается, можно сбить с помощью полотнища.

Также полотнище можно применять в качестве защитного экрана при проведении работ с использованием открытого огня и сварочных работ для защиты от искр и пламени.

После применения полотнище следует внимательно осмотреть на предмет повреждения, наличия прожженных мест и разрывов. Для дальнейшего использования такое полотнище не годится.

При стирке и очистке полотнищ, для защиты кожного покрова рук, необходимо использовать резиновые перчатки.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие полотнищ требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в эксплуатационной документации.

Гарантийный период составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня отгрузки изготовителем, при условии, что полотнища используются и обслуживаются в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации

Срок службы – не менее 5 лет.