



ОКП РБ 25.99.29.530



ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ

ПАСПОРТ

БФИП 635636.002 ПС

Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР043 033.01 00041. Срок действия до 04.11.2030г
Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР043 033.01 00037. Срок действия до 21.07.2030г.
Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР043 033.01 00007. Срок действия до 10.06.2026г
Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР043 033.01 00020. Срок действия до 12.01.2027г
Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР043 033.01 00022. Срок действия до 05.09.2027г
Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР043 033.01 00027. Срок действия до 15.07.2029г
Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР043 033.01 00029. Срок действия до 20.08.2029г

1 Описание

1.1 Головки соединительные пожарные напорные (далее головки или головка) применяются для установки на пожарных машинах, наружном и внутреннем пожарном оборудовании, предназначенных для транспортирования огнетушащих веществ по коммуникациям пожаротушения.

1.2 Вид климатического исполнения - УХЛ1 по ГОСТ 15150.

1.3 Типы головок: головка муфтовая (ГМ), головка цапковая (ГЦ), головка -заглушка (ГЗ).

В условное обозначение головок входит тип головки; значение номинального диаметра - числовое значение, для головок с номинальным диаметром 65 два числовых значения - 65(70); обозначение материалов основных деталей (при применении различных материалов) - АП; рабочее давление; обозначение области применения (ПМ - для наружных пожарных кранов и пожарных машин); климатическое исполнение - УХЛ1; обозначение настоящих ТУ.

Пример условного обозначения головки цапковой с номинальным диаметром 65:

«ГЦ-65(70)-1,6 ПМ УХЛ1 ТУ ВУ 500059277.036 - 2019».

Пример условного обозначения головки -заглушки с номинальным диаметром 50, АП:

«ГЗ-50 АП - 1,6 ПМ УХЛ1 ТУ ВУ 500059277.036 - 2019»

Головки всех конструктивных исполнений и всех типоразмеров могут быть применены на внутреннем пожарном оборудовании.


2 Основные технические характеристики.

2.1 Основные размеры и технические параметры указаны в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1

Наименование параметра	ГОЛОВКА							
	ГМ-50	ГЦ-50	ГМ-65(70)	ГЦ-65(70)	ГМ-80	ГЗ-50 АП	ГЗ-80 АП	ГМ-25
1 Диаметр номинальный, DN	50	50	65	65	80	50	80	25
2 Масса, кг, не более	0,15	0,18	0,23	0,26	0,3	0,165	0,30	0,06
3 Присоединительная резьба, D1, дюйм	G2 - B	G2 - B	G2 1/2 - B	G2 1/2 - B	G3 - B	---	---	G1 - B
4 Момент силы при смятании головок, Н·м	от 0,7 до 9,2	от 0,7 до 9,2	от 0,7 до 12,5	от 0,7 до 12,5	от 0,7 до 18,6	от 0,7 до 9,2	от 0,7 до 18,6	от 0,7 до 4,8
5 Габаритные размеры: D / L, мм, не более	98 / 44	98 / 57	122 / 53	122 / 65	134 / 60	100 / 66	134 / 78	60 / 35
6 Давление рабочее Pp, МПа	1,6							2,0

Головка тип - ГМ



Головка тип - ГЦ



Головка тип - ГЗ




Рисунок 1. Головки напорные

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на заявленные технические характеристики головок.

2.2 Конструкция головок обеспечивает смыкаемость между собой и с головками других типов, одного номинального диаметра.

2.3 Материал головок - АК7 или АК12 по ГОСТ 1583 или других алюминиевых сплавов, с физико-химическими свойствами не ниже, чем у вышеуказанных; материал заглушки (ГЗ) - полипропилен 21030 ГОСТ 26996-86; материал упорного кольца - полиэтилен 15803-020 сорт1 ГОСТ 16337-2022 (головки ГЗ); уплотнение - кольцо типа КН, соответствующее требованиям ГОСТ 6557-89.

2.4 На головках нанесена следующая маркировка: товарный знак и страна (Беларусь) изготовителя; тип; рабочее давление; номинальный диаметр (числовое значение; для головок с номинальным диаметром 65 два числовых значения 65(70); единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза (ЕАС); год выпуска, каждый последующий год обозначен точкой. На головках DN25 рабочее давление, номинальный диаметр и страна изготовителя не маркируется.

2.5 Срок службы - 5 лет. Срок хранения - 10 лет.

3 Комплектность

В комплект поставки входит:

- головка;
- паспорт;
- прокладка уплотнительная (для головок типа ГМ)

Допускается комплектовать одним паспортом упаковочную единицу (ящик) по согласованию с заказчиком.

4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

5 Свидетельство о приеме

Головки соединительные пожарные напорные ГМ - 80 - 1,6 ИМ УХЛ1 соответствуют ТУ BY 500059277.036 - 2019, и признаны годными для эксплуатации.

Штамп ОТК

ОТК58 ПРОСМОТР 0.4.
МЕСЯЦ, ГОД ИЗГОТ 02.2020
НОМЕР ПАРТИИ А 0226
КОЛ-ВО В ПАРТИИ 10000

(подпись)

6 Сведения об упаковке

Головки упакованы в ящики из гофрированного картона.

Условия транспортирования и хранения - по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

7 Сведения об утилизации

7.1 По истечению срока службы головки не наносят вреда здоровью людей и окружающей среде.

7.2 Утилизация головок в соответствии с правилами, действующими в эксплуатирующей организации.

Адрес изготовителя: Унитарное предприятие «Цветлит», 230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94, факс (0152) 56-98-39; e-mail: shyt-zwetlit@mail.ru

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте:

<http://www.zwetlit-grodno.by/>

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя.

Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия