



Коробки распределительные для наружного монтажа.

Паспорт

1. Основные сведения об изделии.
 - 1.1 Коробки распределительные для наружного монтажа торговой марки GREENEL (далее - коробки распределительные), изготовленные по ТУ 3464-001-86833092-2008, предназначены для защиты мест коммутации, разветвления проводов при прокладке электропроводки.
 - 1.2 Условия эксплуатации:
 - диапазон рабочих температур: от минус 25°C до плюс 40°C.
 - 1.3 По своим характеристикам коробки распределительные соответствуют ГОСТ 32126.1
2. Технические характеристики.

2.1 Основные технические характеристики коробок распределительных приведены в таблице 1.

Таблица 1

Артикул	GE41205-01 GE41211-01 GE41215-01 GE41218-01 GE41221-01	GE41206-01 GE41212-01 GE41216-01 GE41219-01 GE41222-01	GE41214-01 GE41217-01 GE41220-01 GE41223-01	GE41205-11 GE41205-12 GE41205-14 GE41211-11 GE41211-12 GE41211-14 GE41215-11 GE41215-12 GE41215-14 GE41218-11 GE41218-12 GE41218-14 GE41221-11 GE41221-12 GE41221-14	GE40231-01, GE40231-02, GE40232-01, GE40232-02	GE41214-11 GE41214-12 GE41214-14 GE41217-11 GE41217-12 GE41217-14 GE41220-11 GE41220-12 GE41220-14 GE41223-11 GE41223-12 GE41223-14
Параметры	Значение					
Материал дна	Полистирол	Полистирол	Полистирол	Полистирол	Полистирол	Полистирол
Материал крышки	АБС	АБС	АБС	Полистирол	Полистирол	Полистирол
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536	II					
Огнестойкость, °С	650	650	650	650	650	650
Срок службы, лет, не менее	50					
	Комплектация					
Дно	1	1	1	1	1	1
Крышка	1	1	1	1	1	1

Шуруп 3x16	1	1	1	1	2	1
Клеммная колодка	-	6 клемм*	6 клемм**	-		6 клемм**
Общая шина 6x9x8			1			1

* В коробки 41206-01, 41206-11, 41206-12, 41206-14 – устанавливаются 4 клеммы.

** В коробки 41214-01, 41214-11, 41214-12, 41214-14, 41217-01, 41217-11, 41217-12, 41217-14, GE40231-01, GE40231-02, GE40232-01, GE40232-02 – клеммы не устанавливаются

3. Цвет.

3.1 Коробки распределительные выпускаются 4 цветов.

Цвет коробки обозначается последними двумя цифрами артикула:

01 – белый;

11 – сосна;

12 – дуб;

14 – орех.

4. Указание мер безопасности.

4.1 Все работы по монтажу и техническому обслуживанию должны производиться в обесточенном состоянии электросети с соблюдением требований Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации и Правил техники безопасности.

4.2 Защита персонала от прикосновения к токоведущим частям обеспечивается основной изоляцией токоведущих частей.

4.3 В условиях хранения и эксплуатации коробки распределительные не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека, работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты.

4.4 По истечении срока службы изделие не представляет опасности при дальнейшей эксплуатации.

5. Транспортная упаковка.

5.1 Коробки распределительные упаковываются в ящики из гофрированного картона (ГОСТ 9142).

5.2 Масса одного упаковочного места не превышает 25 кг.

5.3 Количество коробок распределительных в транспортной упаковке, размеры транспортной упаковки и вес представлены в таблице 2.

5.4

Таблица 2

Артикул	Количество в транспортной упаковке, шт.	Размер транспортной упаковки, мм	Вес брутто, кг
GE 41205	192	360x130x340	3,0
GE 41206	192	360x130x340	3,8
GE 41211	100	415x160x255	3,2
GE 41212	100	415x160x255	4,35
GE 41214	100	415x160x255	5,9
GE 41215	80	415x160x255	3,0

GE 41216	80	415x160x255	3,85
GE 41217	80	415x160x255	6,4
GE 41218	42	415x160x255	2,6
GE 41219	42	415x160x255	3,2
GE 41220	42	415x160x255	3,7
GE 41221	25	415x160x255	1,8
GE 41222	25	415x160x255	2,3
GE 41223	25	415x160x255	2,9
GE 40231	50	460x253x190	3.75
GE 40232	44	415x160x255	1.84

6. Условия транспортирования и хранения.

6.1 Транспортирование упакованных коробок распределительных может осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

6.2 Условия транспортирования коробок установочных в части воздействия механических факторов – жесткие (Ж) по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150.

6.3 Хранение коробок распределительных осуществляется в упаковке изготовителя в условиях 5(ОЖ4) по ГОСТ 50150 – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

6.4 Транспортирование и хранение должны осуществляться в условиях, исключающих вероятность механических повреждений изделий.

7. Сведения об утилизации.

7.1 Утилизация изделий осуществляется путем передачи их организациям, занимающимся переработкой полимерных отходов.

8. Гарантийные обязательства.

8.1 Гарантийный срок эксплуатации коробок распределительных – 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 В период гарантийных обязательств обращаться:

Москва:

Торговый дом «ГРИНЕЛ»

Адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.58, ЭТ 2/ПОМ XIV/КОМ 3

Тел.: (499) 650-50-88

Моб.: 8-926-268-71-63, 8-926-268-72-63

Сайт: greenelbox.ru

Санкт-Петербург:

Торговый дом «ГРИНЕЛ»

Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 28, лит. АБ,

Тел.: 8 (911) 252-18-63 (руководитель филиала),

8 (911) 211-01-33, 8 (921) 895-30-19 (офис и склад),

8 (812) 677-90-32.)

e-mail: lvova@greenel.net kolosov@greenel.net

Новосибирск:

ООО «Джемини Электро»

Адрес: Россия, 630045, г. Новосибирск, ул. Кирзаводская, 11

Тел./факс: (383) 325-31-81 (многоканальный), 356-69-69, 343-18-39



e-mail: mail@202020.ru

Барнаул:

ООО «Джемини Электро Барнаул»

Адрес: Россия, 656064, г. Барнаул, Павловский тракт, 51, корпус 2, 2 этаж.

Тел.: (3852) 259-504, 504-287, 8 (983) 5-48-59-48

Тел./факс: (3852) 38-68-32, 31-99-93

e-mail: brn@202020.ru

Краснодар:

ООО «Гринел-Краснодар»

Адрес: Россия, 353235, Краснодарский край, Северский район,
пгт Афипский, пер. Больничный, д. 30.

Тел.: (918) 192-03-44

e-mail: greenel-kras@mail.ru

Омск:

ООО «Джемини Электро», магазин «Электросклад»

Адрес: Россия, 644046, г. Омск, Маршала Жукова, д. 105

Тел./факс: (3812) 53-00-27, 53-00-42, 53-52-67

e-mail: 55@202020.ru

9. Свидетельство о приемке.

Коробка распределительная GE_____ соответствует требованиям технической документации и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____ штамп магазина

Произведено
ООО «Пласткор»
300016, г. Тула,
ул. Н. Островского, д. 63,
Помещение ЛИТ. Х1