

Структура условного обозначения

ЯВЗ	-	31	-	IP54	УХЛ2
-----	---	----	---	------	------

<u>ЯВЗ</u>	-	<u>ХХ</u>	-	<u>IP54</u>	<u>УХЛ2</u>
1		2		3	4

1. Условное обозначение ящик с рубильником и предохранителями серии: **ЯВЗ**.
2. Условное обозначение номинального тока вводного рубильника:
31 – 100 А;
32 – 250 А;
34 – 400 А;
36 – 630 А.
3. Условное обозначение степени защиты:
IP54 - IP54.
4. Условное обозначение климатического исполнения и категория размещения **УХЛ2**:
УХЛ - умеренный и холодный климат;
2 - под навесом либо в помещении, где условия близки к открытому воздуху.

Пример:

ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А, с ППН-33 100А, держатели медь, ЭЛЕКТРОТЕХНИК