

Структура условного обозначения

ЯРВ	-	250	-	54	УХЛ2
-----	---	-----	---	----	------

<u>ЯРВ</u>	-	<u>XXX</u>	-	<u>54</u>	<u>УХЛ2</u>
1		2		3	4

1. Условное обозначение ящик с рубильником и предохранителями серии: **ЯРВ**.
2. Условное обозначение номинального тока вводного рубильника:
100 – 100 А;
250 – 250 А;
400 – 400 А;
630 – 630 А.
3. Условное обозначение степени защиты:
54 - IP54.
4. Условное обозначение климатического исполнения и категория размещения **УХЛ2**:
УХЛ - умеренный и холодный климат;
2 - под навесом либо в помещении, где условия близки к открытому воздуху.

Пример:

ЯРВ-250-54 УХЛ2, с ППН-35 250А, держатели медь, IP54, ЭЛЕКТРОТЕХНИК